

Formation EPI (équipier de première intervention) / Evacuation

PROGRAMME

Cette formation permet de mieux appréhender la manipulation des extincteurs sur des départs de feux réels et l'évacuation des locaux afin d'assurer la sécurité des personnes.

Public concerné : ensemble du personnel

Prérequis : Aucun.

Durée : 3h30 quel que soit l'effectif de l'établissement.

Composition du groupe : de 2 à 12 personnes.

Objectifs pédagogiques :

- Être capable d'agir face à un départ de feu
- Être capable de manipuler un extincteur à pression permanente
- Être capable de manipuler un extincteur à pression auxiliaire
- Connaitre les modalités d'évacuation de son établissement
- Être capable d'évacuer les locaux en sécurité

Méthodes et moyens pédagogiques :

- Réflexion de groupe avec apports théoriques du formateur
- Présentation interactive (diaporama et fims)
- Exercices pratiques
- Manipulation sur feux réels

Suivi de la formation :

- Feuille d'émargement par ½ journée

Modalité d'évaluation des acquis :

- Auto-évaluation
- Exercice et travaux pratiques d'évaluation

Documentation :

- Remise d'un livret aux stagiaires (papier ou numérique) ainsi qu'un support digital avec de nombreux outils et modèles

NOS ENGAGEMENTS :

- ✓ Fiche d'émargement des stagiaires (par ½ journée)
- ✓ Information donnée à l'entreprise 6 mois avant la date du recyclage
- ✓ Evaluation des acquis des stagiaires (tout au long de la formation et au travers de la partie pratique)
- ✓ Support d'évaluation individuelle de la satisfaction de la formation par les apprenants
- ✓ Attestation nominative de suivi de la formation

Article R4227-28 du code du travail :

Le code du travail, en son article R4227-28, stipule une obligation de formation en sécurité incendie pour tous les salariés.

Formation EPI (équipier de première intervention) / Evacuation

PROGRAMME (suite)

PARTIE THEORIQUE 30%

PARTIE PRATIQUE 70%

LE FEU ET SES CONSEQUENCES

- la propagation
- le feu et l'incendie en chiffres
- présentation de l'extincteur (principe de fonctionnement et classes de feu)

LA CONDUITE A TENIR EN CAS DE DEPART DE FEU

- les modalités de l'alarme dans l'établissement
- présentation des consignes de sécurité de votre établissement

L'EVACUATION

- Retour sur exercice d'évacuation (si réalisé)
- La nécessité d'évacuer
- rôle des guides et serre-file, chargé de personne en situation de handicap et du responsable évacuation

VISITE COMMENTEE DES INSTALLATIONS DE L'ENTREPRISE

- les extincteurs
- les commandes de désenfumage
- l'éclairage de sécurité
- le balisage d'évacuation
- les cheminements d'évacuation
- les plans d'évacuation
- le point de rassemblement

Et en fonction des équipements de l'entreprise :

- les portes coupe-feu
- le RIA (avec possibilité d'utilisation)
- les colonnes sèches ou humides
- l'installation de sprinkleurs
- le SSI
- les installations fixes d'extinction automatique à gaz

ETEINDRE UN DEPART DE FEU

- démonstration de l'utilisation d'un extincteur à CO2 par le formateur sur un feu de liquide
- utilisation de l'extincteur à CO2 par les stagiaires sur un feu de liquide
- démonstration de l'extinction d'un feu de friteuse par le formateur
- extinction d'un feu de friteuse par étouffement par les stagiaires
- démonstration de l'extinction d'un feu de gaz par le formateur
- extinction d'un feu de gaz en coupant l'arrivée du gaz par les stagiaires
- démonstration de l'utilisation d'un extincteur à eau pulvérisée par le formateur sur un feu de corbeille à papier
- utilisation de l'extincteur à eau pulvérisée par un stagiaire sur un feu de corbeille à papier

MISE EN SITUATION

- extinction d'un feu de cartons
- extinction d'un feu de poubelle
- extinction d'un feu de liquide dans un bac
- extinction d'un feu d'équipement électrique
- extinction d'une fuite de gaz enflammée
- extinction d'un feu de friteuse avec un couvercle, puis avec un linge humide
- utilisation de la couverture anti-feu

LE FEU EN MILIEU CLOS

- la mise en sécurité du bâtiment par le désenfumage, le compartimentage, et le déclenchement de l'évacuation
- l'ouverture de porte d'un local en feu